



# IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP  
Versión: 01  
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  
SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: OFICINA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros  |                   |                     |   |   |   |  | Normativa Legal  | Medidas de Control Existentes  |                 | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base |                                  |   |                            |                                    |  |                                      | Medidas de Control Propuestas |  | Responsables para implementar las Medidas de Control  | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control  |   |                         |
|----------|-------------------|---|-------------------|---------------------|---|---|---|--|--|--|-----------------|--|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--|---|---|---|-------------------------|
|          |                   | Actividades   | Tipo de Actividad | Modalidad N, CAS, L | Tipo de Peligro                         | Código  | Peligro   | Descripción del Peligro  |  | Riesgo Asociado / Consecuencia   | Tipo de Control | Descripción del Control                | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional  | Nivel de Riesgo  |   |   | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP)                   | Descripción del Control |
|          |                   | LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | R                 | L                   | ELECTRICOS                              | 501   | ALIMENTACION ELECTRICA DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS    | CONEXIONES VARIAS  | Incendio, Electrocuación, Descargas, Accidentes eléctricos, Caídas o contusiones   | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -               | -                                      | 3                                | 3                                       | 2                          | 3                                  | 11   | 2                                    | 22                            | IMPOR-<br>TANTE  | ADM   | Ordenar y proteger los cables con tubo de protección (canaletas) para cableado eléctrico y de computo<br>Capacitación sobre conexiones de equipos eléctricos (de cómputo, impresoras, scanners, otros).<br>Realización de inspecciones mensuales de cableado eléctrico.<br>Implementación de señalizaciones | Gerente/Sub Gerente/Programador/OTI/Responsable del Sistema Eléctrico del GRP/Coordinar señalización con ERIFO SG SST | 2                       |
|          | R                 |   | L                 | 502                 |   | CONTACTO DIRECTO E INDIRECTO CON PUNTOS ENERGIZADOS | (LÍNEAS ELÉCTRICAS, PUNTOS ENERGIZADOS 220V)          | Corto circuito, electrocuación, quemaduras de I, II y III grado  | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -  | -               | 3                                      | 3                                | 2                                       | 3                          | 11                                 | 2  | 22                                   | IMPOR-<br>TANTE               | ADM  | Colocación de tapas ciegas en los diferentes puntos que se encuentran expuestos los cables. Cambio de tomacorrientes que se encuentren en mal estado.<br>Capacitación y entrenamiento al personal en uso adecuado de energía eléctrica.<br>Señalizaciones | Gerente/Sub Gerente/Programador/Responsable del Sistema Eléctrico del GRP/Coordinar señalización con ERIFO SG SST   | 2   |                         |
|          | R                 |   | L                 | 502                 |   | ENERGÍA ELÉCTRICA INDIRECTA 220V                    | (LÍNEAS ELÉCTRICAS, PUNTOS ENERGIZADOS 220V) EXPUESTA | Quemaduras severas, electrocuación   | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -  | -               | 3                                      | 3                                | 2                                       | 3                          | 11                                 | 2  | 22                                   | IMPOR-<br>TANTE               | Controles de Ingeniería Administrativo   | Implementación de tableros y diferenciales eléctricos.<br>Mantenimiento de las instalaciones eléctricas.<br>Capacitación y entrenamiento al personal en uso adecuado de energía eléctrica.<br>Señalizaciones en cada tablero                              | Gerente/Sub Gerente/Programador/Responsable del Sistema Eléctrico del GRP/Coordinar señalización con ERIFO SG SST   | 2   |                         |
|          | R                 |   | L                 | 1001                | POSTURAS INCORRECTAS DE TRABAJO         | MOVIMIENTOS REPETITIVOS, MOVIMIENTOS ESTATICOS.     | Trastornos musculares y óseos                         | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -  | -  | 3               | 3                                      | 2                                | 3                                       | 11                         | 2                                  | 22   | IMPOR-<br>TANTE                      | ADM                           | Coordinar la realización de pausas activas para así evitar el estrés laboral.<br>Programa de capacitaciones: Posturas ergonómicas correctas.   | Gerente/Sub Gerente/Programador/Coordinar pausas activas con ERIFO SG SST   | 1   |   |                         |
|          | R                 |   | L                 | 1002                | MESA DE TRABAJO SOBRECARGADA DE OBJETOS | UTILES DE ESCRITORIO EN DESORDEN                    | Lesión musculoesquelética, fatiga                     | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -  | -  | 3               | 3                                      | 2                                | 2                                       | 10                         | 1                                  | 10   | MODERADO                             | ADM                           | Mantener superficie de trabajo/escritorio, despejado, libre de objetos innecesarios.<br>Realizar orden y limpieza de manera semanal<br>Capacitación al personal sobre temas de orden y limpieza en ambiente laboral. | Coordinador SST de Area   | 1   |   |                         |





# IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP  
Versión: 01  
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: OFICINA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros  |                   |                     |                 |        |                                 |   | Normativa Legal  | Medidas de Control Existentes  |                 | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base |                                  |   |                            |                                    |  |                                      | Medidas de Control Propuestas |                 | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control  |   |                         |
|----------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------|---------------------------------|---|--|--|-----------------|--|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|---|---|-------------------------|
|          |                   | Actividades                 | Tipo de Actividad | Modalidad N.C.A.S.L | Tipo de Peligro | Código | Peligro                         | Descripción del Peligro                                     |  | Riesgo Asociado / Consecuencia   | Tipo de Control | Descripción del Control                | Índice de Personas Expuestas (A) | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional  | Nivel de Riesgo |  |   | Tipo de Control (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP)               | Descripción del Control |
| GERENCIA |                   |                             | R                 | L                   | ERGONOMICO      | 1010   | SILLAS ERGONOMICAS NO ADECUADAS | INCOMODIDAD Y PROBLEMAS DE POSTURA                          | Problemas lumbares y musculares  | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -               | -                                      | 3                                | 2                                       | 2                          | 2                                  | 9  | 2                                    | 18                            | IMPORTANTE      | Sustitucion  | Sustituir sillas actuales por asientos ergonomicos que se ajusten a las necesidades del trabajador  | Gerente/Sub Gerente/Programador   | 2                       |
|          |                   |                             | R                 | L                   |                 | 1005   | FALTA DE MOBILIARIO             | POSTURAS DISERGONOMICAS PARA EL CONSUMO DE AGUA DE MESA     | Problemas lumbares y musculares  | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -               | -                                      | 3                                | 3                                       | 2                          | 2                                  | 10   | 1                                    | 10                            | MODERADO        | ADM  | Implementacion de un dispensador de agua para cada ambiente de trabajo  | Gerente/Sub Gerente/Programador   | 2                       |
|          |                   | USO DE SERVICIOS HIGIENICOS | R                 | L                   | BIOLOGICOS      | 900    | OLORES DESAGRADABLES            | SS.HH EN MAL ESTADO Y SIN AGUA                              | Stress, Infecciones respiratorias, afecciones cutaneas, hongos y bacterias | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -               | -                                      | 3                                | 2                                       | 2                          | 2                                  | 9  | 2                                    | 18                            | IMPORTANTE      | ADM  | Implementar un programa de limpieza general a los SS.HH Abastecimiento de agua a los SS.HH Realizar inspecciones semanales de los SS.HH   | Gerente/Sub Gerente/Programador   | 1                       |
|          |                   |                             | R                 | L                   |                 | 105    | FALTA DE SEÑALIZACION           | SEÑALIZACION DE DIFERENTES TIPOS DE PELIGROS O ADVERTENCIAS | Problemas ante respuestas de emergencia. Caída a mismo nivel. Atropello    | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -               | -                                      | 3                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 10   | 2                                    | 20                            | IMPORTANTE      | ADM  | Implementacion de señalizaciones de tipo advertencia- evacuacion- peligro electrico- etc  | Gerente/Sub Gerente/Programador/Responsable del Sistema Eléctrico del GRP/Coordinar señalización con ERIFO SG SST | 2                       |
|          |                   |                             | R                 | L                   |                 | 106    | FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA       | OBJETOS EN EL SUELO   | Caída a mismo nivel, objetos que impiden el correcto transito              | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -               | -                                      | 3                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 10   | 2                                    | 20                            | IMPORTANTE      | ADM  | Ordenar y limpiar los ambientes de trabajo, mantener los ambientes despejados libre de objetos que impidan el libre transito. Inspección mensual de orden y limpieza en las áreas de trabajo. | Gerente/Sub Gerente/Programador/Coordinar limpieza con Responsable del Area de Servicios                          | 1                       |





# IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP  
Versión: 01  
Revisión: 01

GERENCIA/OFICINA/DIRECCION: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA/OFICINA/AREA: OFICINA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

| Gerencia                      | Puesto de Trabajo  | Identificación de Peligros  |                   |                     |                 |        |   |   | Normativa Legal   | Medidas de Control Existentes  |                 | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base |                                  |   |                            |                                    |  |                                      | Medidas de Control Propuestas |                 | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para implementar Medidas de Control   |  |                         |
|-------------------------------|--|---|-------------------|---------------------|-----------------|--------|---|---|---|--|-----------------|--|----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|--|--|-------------------------|
|                               |  | Actividades   | Tipo de Actividad | Modalidad N.C.A.S.L | Tipo de Peligro | Codigo | Peligro                                       | Descripción del Peligro   |   | Riesgo Asociado / Consecuencia   | Tipo de Control | Descripción del Control                | Indice de Personas Expuestas (A) | Indice de Procedimientos Existentes (B) | Indice de Capacitación (C) | Indice de Exposición al Riesgo (D) | Indice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Indice de Severidad de Consecuencias | Indice de Riesgo Ocupacional  | Nivel de Riesgo |  |  | Tipo de Control (Eliminación Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) | Descripción del Control |
| REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | SECRETARIA, ABOGADO, AUXILIAR, ASISTENTE ADMINISTRATIVA, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO | LABORES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DENTRO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | R                 | L                   |                 | 511    | FALTA DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO | EQUIPOS DE REFRIGERACION CON PRESENCIA DE ESPORAS-HONGOS                            | Enfermedades respiratorias crónicas a largo plazo                       | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -               | -                                      | 3                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 10   | 1                                    | 10                            | MODERADO        | Control de ingeniería Administrativos                | Realizarle un mantenimiento al A/C. Se recomienda cada 06 meses mantenimientos preventivos a los equipos de A/C para su correcto funcionamiento  | Gerente/Sub Gerente/Programador  | 2                       |
|                               |  |   | R                 | L                   |                 | 701    | ILUMINACION DEFICIENTE E INSEGURA             | POCA LUMINOCIDAD ILUMINARIA A PUNTO DE COLAPSO                                      | Caida, lesiones en la cabeza o cuerpo, corte, golpes                    | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -               | -                                      | 3                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 10   | 1                                    | 10                            | MODERADO        | ADM  | Cambio de iluminarias en mal estado e inoperativas. Contar con un programa de mantenimiento de instalaciones eléctricas y luminarias periódicamente. Realizar Monitoreo de la iluminación artificial. Uso recomendable de 200 a 500 Lux en oficina. Mantenimiento periódico de las luminarias. | Gerente/Sub Gerente/Programador/OTI/Responsable del Sistema Eléctrico del GRP                      | 2                       |
|                               |  |   | R                 | L                   |                 | 314    | UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS PUNZOCORTANTES       | CORTES POR: CORTADOR DE PAPEL, TIJERAS, ENGRAPADOR, SACA GRAPAS, CHINCHES, FASTENER | Cortes, lesiones leves  | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -               | -                                      | 3                                | 1                                       | 2                          | 2                                  | 8  | 1                                    | 8                             | TOLERABLE       | ADM  | Concentracion por parte del trabajador al momento del uso de estos utiles de escritorio Capacitar al personal sobre el uso de elementos punzocortantes de oficina  | Coordinador SST de Area  | 1                       |
|                               |  |   | R                 | L                   |                 | 142    | FALTA DE BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS      | -   | Respuesta ineficiente ante una emergencia, daño a la salud              | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -               | -                                      | 3                                | 2                                       | 2                          | 3                                  | 10   | 2                                    | 20                            | IMPORTE         | ADM  | Implementacion de botiquin para primeros auxilios ante una emergencia, y verificar periodicamente el estado y abastecimiento de los medicamentos   | Gerente/Sub Gerente/Programador  | 2                       |
|                               |  |   | R                 | L                   | FISICOS         | 410    | POLUCION                                      | PRESENCIA DE POLVO PARTICULADO EN EL AMBIENTE                                       | Problemas respiratorios, alergias respiratorias, irritación en los ojos | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -               | -                                      | 3                                | 2                                       | 2                          | 2                                  | 9  | 1                                    | 9                             | MODERADO        | ADM  | Colocacion de vidrios en las ventanas afectadas. Cambio de persianas en mal estado. Realizar orden y limpieza dentro de las oficinas.  | Gerente/Sub Gerente/Programador/Coordinar limpieza con Responsable del Area de Servicios           | 2                       |
|                               |  |   | R                 | L                   |                 | 104    | CABLES DE SERVIDORES EXPUESTOS                | CABLERIA EXPUESTA   | Electrocucion, incendio   | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M N° 375-2008-TR (Ergonomia) R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -               | -                                      | 3                                | 3                                       | 3                          | 3                                  | 12   | 2                                    | 24                            | IMPORTE         | ADM  | Reagrupar y ordenar los cables de red. Mantener los cables dentro de la caja del servidor. Hacer orden y limpieza periodicamente del servidor  | Gerente/Sub Gerente/Programador/Responsable del Sistema Eléctrico del GRP                          | 2                       |





# IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP  
Versión: 01  
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: OFICINA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros |  |                 |          |         |  |   | Normativa Legal   | Medidas de Control Existentes  |                         | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base |   |                            |                                    |  |                                      |                              | Medidas de Control Propuestas |  | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control   |  |   |
|----------|-------------------|----------------------------|--|-----------------|----------|---------|--|---|---|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|---|
|          |                   | Actividades                | Tipo de Actividad<br>Modalidad N, CAS, L | Tipo de Peligro | Codigo   | Peligro | Descripción del Peligro  | Riesgo Asociado / Consecuencia                                      |   | Tipo de Control  | Descripción del Control | Indice de Personas Expuestas (A)       | Indice de Procedimientos Existentes (B) | Indice de Capacitación (C) | Indice de Exposición al Riesgo (D) | Indice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Indice de Severidad de Consecuencias | Indice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo               | Tipo de Control<br>(Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) |  |  | Descripción del Control  |   |
|          |                   |                            | R  | L               |          | 400     | HACINAMIENTO PERSONAL  | ESPACIOS REDUCIDOS Y/O SATURACION DE PERSONAS EN EL ENTORNO LABORAL | Dificultad para evacuar en caso de emergencias (caídas a mismo nivel, aplastamiento en caso de sismos). | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -                       | -                                      | 3                                       | 3                          | 3                                  | 3  | 12                                   | 2                            | 24                            | IMPORTANTE   | ADM  | Reordenamiento de personal en oficinas administrativas. Programación de simulacros de evacuación y charla de sensibilización.  | Gerente/Sub Gerente/Programador/Coordinar charlas con ERIFO SG SST   | 2 |
|          |                   |                            | R  | L               |          |         |  |   | Estrés, posturas forzadas, incomodidad  | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -                       | -                                      | 3                                       | 2                          | 2                                  | 3  | 10                                   | 1                            | 10                            | MODERADO   | ADM  | Reubicacion de los colaboradores en un ambiente mas espacioso. Charlas de sensibilizacion de peligros y riesgos psicosociales en un ambiente hacinado.                                   | Gerente/Sub Gerente/Programador  | 2 |
|          |                   |                            | R  | L               |          | 119     | APILAMIENTO DE ESTANTES Y CAJAS SUPERAN EL 1.80 METROS DE ALTURA | CAJAS Y DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ALTURA                      | Caídas de objetos, aplastamiento por caída de objetos, manipulación incorrecta de cargas, golpes        | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -                       | -                                      | 3                                       | 3                          | 3                                  | 3  | 12                                   | 2                            | 24                            | IMPORTANTE   | ADM  | Capacitar al personal en lo que refiere a temas ergonomicos y las diferentes posturas laborales. Compra de una escalera de 3 pasos para el correcto alcance de los archivadores          | Gerente/Sub Gerente/Programador/Coordinar charlas con ERIFO SG SST   | 2 |
|          |                   |                            |  |                 |          | 511     | FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS VENTILADORES                       | VENTILADORES DE TECHO POR FALTA DE MANTENIMIENTO Y SUCIOS           | Falta de ventilacion, enfermedades respiratorias, alergia   | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -                       |  | 3                                       | 3                          | 3                                  | 3  | 12                                   | 2                            | 24                            | IMPORTANTE   | ADM  | Realizarle un mantenimiento a los ventiladores de manera preventiva.   | Gerente/Sub Gerente/Programador/Responsable del Sistema Eléctrico del GRP  | 2 |
|          |                   |                            | R  | L               |          | 104     | EQUIPOS ELECTRONICOS SIN SER USADOS                              | OBSTRUCCION DE VIAS DE CIRCULACION POR EQUIPO MAL UBICADO           | Bloqueo de evacuacion en caso de sismo  | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -                       |  | 3                                       | 2                          | 2                                  | 3  | 10                                   | 1                            | 10                            | MODERADO   | ADM  | Reubicacion de los equipos a otro ambiente (desuso)  | Gerente/Sub Gerente/Programador/Responsable del Sistema Eléctrico del GRP  | 1 |
|          |                   |                            | R  | L               | QUIMICOS | 404     | PRODUCTOS QUIMICOS   | ALMACENAMIENTO INCORRECTO   | Lesion por contacto quimico (via cutanea, respiratoria, digestiva y ocular)                             | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR R.M Nº 375-2008-TR (Ergonomia) R.M Nº 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -                       |  | 3                                       | 2                          | 2                                  | 3  | 10                                   | 1                            | 10                            | MODERADO   | ADM  | Reubicar los productos de limpieza en un area especifica (productos para el uso de limpieza de SS.HH) Rotular cada producto quimico (envases) Implementar señalizaciones en cada espacio | Gerente/Sub Gerente/Programador/Coordinar limpieza con Responsable del Area de Servicios/ Coordinar señalizacion con ERIFO SST | 1 |





# IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL

Código: IPER-01-SGSST-GRP  
Versión: 01  
Revisión: 01

GERENCIA/OFCINA/DIRECCION: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA/OFCINA/AREA: OFICINA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

| Gerencia | Puesto de Trabajo | Identificación de Peligros |  |                 |            |         |                                   |  | Normativa Legal  | Medidas de Control Existentes  |                         | Evaluación del Riesgo Ocupacional Base |   |                            |                                    |  |                                      |                              | Medidas de Control Propuestas |  | Responsables para implementar las Medidas de Control | Nivel de Prioridad para Implementar Medidas de Control                |  |   |
|----------|-------------------|----------------------------|--|-----------------|------------|---------|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|
|          |                   | Actividades                | Tipo de Actividad<br>Modalidad N, CAS, L | Tipo de Peligro | Código     | Peligro | Descripción del Peligro           | Riesgo Asociado / Consecuencia         |  | Tipo de Control  | Descripción del Control | Índice de Personas Expuestas (A)       | Índice de Procedimientos Existentes (B) | Índice de Capacitación (C) | Índice de Exposición al Riesgo (D) | Índice de Probabilidad de Ocurrencia (A+B+C+D) | Índice de Severidad de Consecuencias | Índice de Riesgo Ocupacional | Nivel de Riesgo               | Tipo de Control<br>(Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, EPP) |  |   | Descripción del Control                              |   |
|          |                   |                            | R  | L               | BIOLOGICOS | 905     | PRESENCIA DE MOSQUITOS Y ROEDORES | PLAGA DE INSECTOS VOLADORES Y ROEDORES | Enfermedades transmitidas por mosquitos (dengue, chiquigunya, malaria), Enfermedades transmitidas por roedores (colera, rabia) | Ley 29783, D.S. 005-2012-TR, Ley 30222, D.S. 006-2014-TR, R.M N° 375-2008-TR (Ergonomía), R.M N° 050-2013-TR (SGSST) RISST GRP | -                       | -                                      | 3                                       | 3                          | 3                                  | 3  | 12                                   | 2                            | 24                            | I<br>M<br>P<br>O<br>R<br>T<br>A<br>N<br>T<br>E   | ADM  | Realizar fumigaciones periódicamente y desratización en cada oficina. | Gerente/Sub Gerente/Programador/Coordinar con DIRESA | 2 |

### CONTROL DE EMISIÓN Y CAMBIOS

| Rev. | Fecha      | Descripción | Elaborado por:  | Revisado y aprobado por:  | Revisado y aprobado por:  |
|------|------------|-------------|---|---|---|
| 01   | 01/01/2024 | IPERC       | <br>ALEJANDRO DAU SILVA<br>INGENIERO INDUSTRIAL<br>Reg. CIP N° 194729 | Ing. Victor Laban Elera<br>Ingeniero Encargado<br><br><br>GOBIERNO REGIONAL PIURA<br>SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>Mg. Ing. Victor T. Laban Elera<br>Reg. CIP N° 49229<br>Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del SGSST | GOBIERNO REGIONAL PIURA<br><br>Manuel Alberto Burga Campos<br>PRESIDENTE<br>COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |

### LEYENDA

| NIVEL DE PRIORIDAD Y PLAZO |                                      |            |
|----------------------------|--------------------------------------|------------|
| PRIORIDAD                  | VALOR                                | TIEMPO     |
| APLICACIÓN INMEDIATA       | 1                                    | 1 MES      |
| APLICACIÓN A CORTO PLAZO   | 2                                    | 6 MESES    |
| APLICACIÓN A MEDIANO PLAZO | 3                                    | ≤ 12 MESES |
| APLICACIÓN A LARGO PLAZO   | 4                                    | ≥ 24 MESES |
| TIPO DE ACTIVIDAD          |                                      |            |
| R                          | RUTINARIO                            |            |
| NR                         | NO RUTINARIO                         |            |
| CONDICION LABORAL          |                                      |            |
| N                          | NOMBRADO                             |            |
| CAS                        | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS |            |
| L                          | LOCADOR                              |            |

### PROBABILIDAD x SEVERIDAD

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Trivial</b><br>4<br>No significativo       | <b>Tolerable</b><br>5 – 8<br>No significativo | <b>Moderado</b><br>9 – 16<br>Significativo     |
| <b>Tolerable</b><br>5 – 8<br>No significativo | <b>Moderado</b><br>9 – 16<br>Significativo    | <b>Importante</b><br>17 – 24<br>Significativo  |
| <b>Moderado</b><br>9 – 16<br>Significativo    | <b>Importante</b><br>17 – 24<br>Significativo | <b>Intolerable</b><br>25 – 36<br>Significativo |